

【技術資料】SFAポンプとマエザワグリーストラップの接続

Version 2.02

使用製品

- 排水ポンプユニット サニスピードプラス
- 床置型グリーストラップ GT-7FTA

SFA Japan株式会社

前澤化成工業株式会社



人、水、環境の未来へ

SFAポンプとマエザワグリーストラップの接続

使用する製品

- 排水ポンプユニット サニスピードプラス(SSPPLUS-100)
- グリーストラップ 床置型グリーストラップターンロック式 (GT-7FTA)

必要部材(別途手配)

- 45°片受異径エルボ50P×40S
- 45°片受エルボ40
- 90°エルボ40
- 塩ビパイプVU40, VU50

- 吐出配管用塩ビパイプ(VP20もしくはVP25)
- 樹脂製ボールバルブ(ポンプユニットの吐出配管塩ビパイプに設置、メンテ用常時開)

注意事項

- 排水ポンプユニット、グリーストラップは、使用状況に対応した適切な仕様の機種を選定してください。
- それぞれの製品の組立・設置は専用の説明書の記載の方法に従ってください。
- 設置場所には点検・掃除などのメンテナンスに必要な適切なサイズの作業空間を確保してください。
- 排水ポンプユニットの設置面レベルは、グリーストラップ設置面と同じレベル、もしくはそれより低い位置になるように、設置してください。

排水ポンプユニット



SFA Japan
サニスピードプラス
(SSPPLUS-100)

グリーストラップ



前澤化成工業
床置型グリーストラップターンロック式
(GT-7FTA)


接続事例 1

ポンプとグリーストラップを直線状に配置



グリーストラップ流出口(φ50) → VU50 → 排水ユニオン50(※1)
→ 45°片受異径エルボ50P×40S → VU40 → 45°片受エルボ40
→ 排水接続用ゴムジョイント → ポンプ雑排水管接続口(φ40)

(※1)グリーストラップに同梱




接続事例 2

ポンプとグリーストラップを直角に配置




グリーストラップ流出口(φ50) → VU50 → 排水ユニオン50(※1)
→ 45°片受異径エルボ50P×40S → 45°片受エルボ40 → 45°片受エルボ40
→ VU40 → 排水接続用ゴムジョイント → ポンプ雑排水管接続口(φ40)

(※1)グリーストラップに同梱



接続事例 3

ポンプとグリーストラップを平行に配置




グリーストラップ流出口(φ50) → VU50 → 排水ユニオン50(※1)
→ 45°片受異径エルボ50P×40S → 45°片受エルボ40 → 45°片受エルボ40
→ VU40 → 90°エルボ40 → VU40
→ 排水接続用ゴムジョイント → ポンプ雑排水管接続口(φ40)

(※1)グリーストラップに同梱

SFAポンプとマエザワグリーストラップの接続

サニスピードプラスと床置型グリーストラップGT-7FTAの各種接続形状における必要面積

単位: mm



組立、設置後のチェックポイント

- ❑ グリーストラップ流入口と排水トラップとの接続を確実に行う。
- ❑ グリーストラップ流出口と排水ポンプユニットの排水流入口との接続を確実に行う。
- ❑ 排水ポンプユニットの吐出部材、塩ビパイプとの接続は付属のホースバンドを使用して確実にを行う。
- ❑ 設置完了後に、接続器具(シンク・流し台)に水を5分間以上連続で流し、排水ポンプユニットが作動し排水が正常に行われる事、および配管接続部から水漏れが無いことを確認する。

組立・設置方法は専用の説明書の記載事項に従ってください。

排水ポンプユニット
SFA/サニスPEEDプラス 施工説明書/取扱説明書

http://sfa-japan.jp/products/product02_dl/sanispeed_manual.pdf



グリーストラップ
前澤化成工業/床置型グリーストラップターンロック式(GT-7FTA)施工説明書

必要な場合はこちらに依頼ください。
前澤化成工業(株) 星野 hoshino-y@maezawa-k.co.jp



SFA Japan株式会社は本資料に記載された情報の正確性について万全を期していますが、技術上不正確な記載や誤植を含む場合がございます。このような場合において、情報が不正確であったこと及び誤植があったことにより生じたいかなる損害に関しても、当社は責任を負わないこととさせていただきます。また 記載事項は(仕様・デザイン含む)は、予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

お問い合わせ窓口

SFAポンプに関するお問い合わせ

SFA Japan株式会社

辻道

Email sales@sfa-japan.jp

TEL 03-5623-3151

FAX 03-5623-3152



SFA Japan ホームページ



SFAポンプ 総合カタログ

グリーストラップに関するお問い合わせ

前澤化成工業株式会社

営業本部 特販営業部 営業推進課

星野

Email hoshino-y@maezawa-k.co.jp

TEL 03-6807-0744

FAX 03-6807-0746



前澤化成工業
ホームページ



グリーストラップ
関連製品カタログ Vol.7

